

# AGROLAB IBÉRICA S.L.U.

C/ López Bravo 15 - Nave A7  
Pol.Ind.Villalonquén 09001 BURGOS  
Tel. 947 481 192  
email: bur@agrolab-iberica.com

Ctra. de Valencia, nº205  
43006 TARRAGONA  
Tel. 977 551 114  
email: tgn@agrolab-iberica.com



## AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.



DEPUR ESPAÑA TRATAMIENTO Y PISCINAS,  
S.L  
C/Cristobal de Acuña, nº12 5ºA  
Burgos  
09007 Burgos

Fecha 06.11.2017

Nº cliente 10000305514

## INFORME ANALÍTICO 122383 - 234237

Descripción **122383**  
No. Muestra **234237**  
Fecha de recepción **27.10.2017**  
Fecha de toma de muestra **27/10/2017 12:40**  
Muestreador **Cliente \***  
Referencia del Cliente **Agua control en grifo de consumidor: Salas de los Infantes.  
Recogida en: Carnecería Olaya. Salas de los Infantes.**

### Observación:

#### Datos in situ:

Cloro: 0,49 mg/L

Turbidez: 0,76 NTU

Color: Normal.

Olor: Normal

Sabor: Normal.

Conductividad: 370 microS/cm

pH: 7,8 u

	Unidad	Resultados	R.D.140/20 03 Aguas consumo	Método
<b>Cationes</b>				
Amonio (NH <sub>4</sub> )	mg / l	<0,05	<=0,5	QMP_504_AI_50_09_x(TA) u)
<b>Metales</b>				
Cobre (Cu)	mg / l	0,12	<=2	QMP_504_AI_55_23_x(TA) u)
Hierro (Fe)	µg / l	<50	<=200	QMP_504_AI_55_23_x(TA) u)
Plomo (Pb)	µg / l	<1,0	<=10	QMP_504_AI_55_23_x(TA) u)
<b>Parámetros Microbiológicos</b>				
Detección y Recuento de Bacterias Coliformes	UFC/100ml	0	0	ISO 9308-1: 2014
Detección y Recuento de Escherichia Coli	UFC/100ml	0	0	ISO 9308-1: 2014

Explicación: El símbolo "<" precedente a un resultado, significa que el valor obtenido está por debajo del límite de cuantificación.

u) Ensayo acreditado en el laboratorio del Grupo Agrolab donde se ha analizado.

### Laboratorio del Grupo Agrolab

#### Análisis realizado por

(TA) AGROLAB Laboratorio Tarragona, Ct.Valencia 205, 43006 Tarragona, para el citado método acreditado según ISO/IEC 17025:2005, número de acreditación: 258/LE529 and 258/LE530

#### Métodos

QMP\_504\_AI\_55\_23\_x; QMP\_504\_AI\_50\_09\_x

**\* Para los parámetros analizados, la muestra cumple la normativa R.D. 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.**



# AGROLAB IBÉRICA S.L.U.

C/ López Bravo 15 - Nave A7  
Pol.Ind.Villalonquén 09001 BURGOS  
Tel. 947 481 192  
email: bur@agrolab-iberica.com

Ctra. de Valencia, nº205  
43006 TARRAGONA  
Tel. 977 551 114  
email: tgn@agrolab-iberica.com



## AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Fecha 06.11.2017  
Nº cliente 10000305514

### INFORME ANALÍTICO 122383 - 234237

#### NOTA PARA LA EXPRESIÓN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS:

Para resultados  $\leq 3$  UFC para muestras de líquidos o  $\leq 30$  UFC para muestras sólidas, hay microorganismos presentes pero a un nivel inferior a 4 ó 40 UFC, respectivamente. Cuando los resultados se encuentran entre 4-10 UFC para muestras de agua o entre 40-100 UFC para muestras sólidas, el resultado es un número estimado de microorganismos.

#### Comentarios

Envases: A002 + A004

Inicio de análisis: 30.10.2017

Final de análisis: 03.11.2017

*Todos los análisis han sido realizados en el centro de trabajo de Burgos a no ser que explícitamente se indique lo contrario.*

*Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente.*

*El presente informe sólo da fe de la muestra analizada. La descripción, identificación y referencia de la muestra analizada han sido facilitadas por el cliente. La copia parcial o total de este documento requiere la autorización expresa por parte del laboratorio.*

**AGROLAB IBERICA Itziar Miguel, Tel. /947481192**  
**Departamento Atención al Cliente.**

